



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0976



广州能源检测研究院
GUANGZHOU INSTITUTE OF ENERGY TESTING



检测报告

报告编号: NQ-2410000685

报告单位: 清远港华燃气有限公司	样品名称: 天然气	样品标识号: 2410000685NQ
委托单位: 清远港华燃气有限公司	规格型号: ——	样品数量: 约 6L/袋×2 袋
编号/批号: 清远门站		送检日期: 2024 年 10 月 15 日
样品状态: 袋装气体, 无泄漏迹象。		验讫日期: 2024 年 10 月 21 日
检测依据: GB/T 13610-2020、GB/T 11062-2020、GB/T 11060.4-2017		报告日期: 2024 年 10 月 22 日

序号	检测项目	单位	质量指标	结果	检测方法	结论	备注
1	组分含量				GB/T 13610-2020	——	——
	氢	%(摩尔分数)	——	未检出		——	——
	氢	%(摩尔分数)	——	未检出		——	——
	氧	%(摩尔分数)	——	0.26		——	——
	氮	%(摩尔分数)	——	1.15		——	——
	二氧化碳	%(摩尔分数)	——	0.61		——	——
	一氧化碳	%(摩尔分数)	——	未检出		——	——
	甲烷	%(摩尔分数)	——	92.63		——	——
	乙烷	%(摩尔分数)	——	5.00		——	——
	丙烷	%(摩尔分数)	——	0.24		——	——
	异丁烷	%(摩尔分数)	——	0.04		——	——
	正丁烷	%(摩尔分数)	——	0.06		——	——
	新戊烷	%(摩尔分数)	——	未检出		——	——
	异戊烷	%(摩尔分数)	——	未检出		——	——
	正戊烷	%(摩尔分数)	——	未检出		——	——
	己烷及以上组分	%(摩尔分数)	——	0.01		——	——
2	低位发热量	MJ/m ³	——	34.28	GB/T 11062-2020	——	——
3	高位发热量	MJ/m ³	——	38.00	GB/T 11062-2020	——	——
4	密度	kg/m ³	——	0.7169	GB/T 11062-2020	——	——
5	总硫 (以硫计)	mg/m ³	——	2.3	GB/T 11060.4-2017	——	——

检测结论:

检测项目结果见上表。

备注: 标准参比条件: 101.325kPa, 20℃。

批准: 黄世坚 审核: 黄世坚 主检: 钟伟

以下空白



说明: 1、本院的质量管理体系符合 ISO/IEC 17025:2017 标准及 ISO/IEC 17020:2012 标准的要求; 2、报告无“检验检测专用章”或检测单位公章无效; 3、复制报告未重新加盖“检验检测专用章”或检测单位公章无效; 4、报告无主检、审核、批准人签章无效; 5、涂改增删报告无效; 6、一般情况委托检测仅对来样负责; 7、对检测报告若有异议, 应于收到报告之日起十五日内向检测单位提出, 逾期不予受理。