

清远市清新区疾病预防控制中心
评价报告

受理编号： 26SQB0002		采样日期： 2026 年 1 月 5 日	
		检验日期： 2026 年 1 月 5 日	
样品名称：	出厂水、末梢水	受检单位：	清远市清新区太和供水有限公司 (第二水厂)
样品数量：	详见检验报告	受检单位地址：	清远市清新区太和镇飞水工业大道393号
采样地点：	详见检验报告	检测单位：	清远市清新区疾病预防控制中心
检验类别：	监测检验	检测单位地址：	清远市清新区太和镇府前路15号
采/送样人：	陈楚平、黄玉兰		

一、检验项目


色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、铁、锰、铜、锌、铝、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氯化物、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、硫酸盐、总硬度、溶解性总固体、高锰酸盐指数（以O₂计）、氨（以N计）、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、氯酸盐、亚氯酸盐、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、二氧化氯、游离氯

二、卫生评价

根据受理编号26SQB0002和26SXB0002检验报告，出厂水、末梢水所检项目的检验结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022的限值要求。

(以下空白)

评价者： 
2026年 1月 9日

审核者： 
2026年 1月 9日



声明： 1. 如为送检样品，本检验报告仅对本批次样品负责，本报告涂改、增删无效，未加盖本单位公章无效；未经本单位书面批准不得部分复制。
2. 受检单位对本报告有异议，可有收到报告之日起十五日内提出申诉,逾期不予受理。
3. 本检验报告及本检验机构名称不得用于产品标签、广告、评优及商品宣传等。
4. 本中心质量投诉电话：0763-5825259。



清远市清新区疾病预防控制中心 检验报告

收样日期：2026 年 1 月 5 日

检验日期：2026 年 1 月 5 日

受理编号：26SQB0002

样品名称：出厂水
样品编号：1
样品包装：/
样品数量：2.5kg、500mL×2
采样地点：水厂测水间（一）期水龙头
采/送样单位：清远市清新区疾病预防控制中心
采/送样单位地址：清远市清新区太和镇府前路15号

检验类别：监测检验
采/送样人：陈楚平、黄玉兰
受检单位：清远市清新区太和供水有限公司（第二水厂）
受检单位地址：清远市清新区太和镇飞水工业大道393号
检测单位：清远市清新区疾病预防控制中心
检测单位地址：清远市清新区太和镇府前路15号

一、检验依据：

《生活饮用水标准检验方法》GB/T5750-2023

二、检验项目和检验结果：

检验项目	检验结果	检验项目	检验结果
总大肠菌群,MPN/100mL	未检出	二氯乙酸,mg/L	<0.01
大肠埃希氏菌,MPN/100mL	未检出	三氯乙酸,mg/L	<0.01
菌落总数,CFU/mL	未检出	色度,度	<5
砷,mg/L	0.004	浑浊度,NTU	<0.50
镉,mg/L	<0.001	臭和味	无
铬（六价）,mg/L	<0.004	肉眼可见物	无
铅,mg/L	<0.001	pH值	7.1
汞,mg/L	<0.001	铝,mg/L	<0.050
氰化物,mg/L	<0.002	铁,mg/L	<0.050
氟化物,mg/L	0.06	锰,mg/L	<0.050
硝酸盐（以N计）,mg/L	1.85	铜,mg/L	<0.050
亚硝酸盐,mg/L	0.23	锌,mg/L	<0.050
氯酸盐,mg/L	0.17	氯化物,mg/L	9.08
三氯甲烷,mg/L	0.003	硫酸盐,mg/L	13.15
一氯二溴甲烷,mg/L	0.002	溶解性总固体,mg/L	117
二氯一溴甲烷,mg/L	0.003	总硬度,mg/L	77.0
三溴甲烷,mg/L	<0.001	高锰酸盐指数（以O ₂ 计）,mg/L	0.57
三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）	<0.130	氨（以N计）,mg/L	0.03

检验者：吴梓轩

审核者：李俊明

签发者：陈映红

2026 年 1 月 9 日

2026 年 1 月 9 日

2026 年 1 月 9 日

声明：1. 如为送检样品，本检验报告仅对本批次样品负责，本报告涂改、增删无效，未加盖本单位公章无效；未经本单位书面批准不得部分复制。

2. 受检单位对本报告有异议，可在收到报告之日起十五日内提出申诉，逾期不予受理。

3. 本检验报告及本检验机构名称不得用于产品标签、广告、评优及商品宣传等。

4. 本中心质量投诉电话：0763-5825259。



清远市清新区疾病预防控制中心 检验报告

收样日期：2026 年 1 月 5 日

检验日期：2026 年 1 月 5 日

受理编号：26SQB0002

样品名称：末梢水	检验类别：监测检验
样品编号：2	采/送样人：陈楚平、黄玉兰
样品包装：/	受检单位：清远市清新区太和供水有限公司（第二水厂）
样品数量：2.5kg、500mL×2	受检单位地址：清远市清新区太和镇飞水工业大道393号
采样地点：清新区第二小学保安亭水龙头	检测单位：清远市清新区疾病预防控制中心
采/送样单位：清远市清新区疾病预防控制中心	检测单位地址：清远市清新区太和镇府前路15号
采/送样单位地址：清远市清新区太和镇府前路15号	

一、检验依据：

《生活饮用水标准检验方法》GB/T5750-2023

二、检验项目和检验结果：

检验项目	检验结果	检验项目	检验结果
总大肠菌群,MPN/100mL	未检出	二氯乙酸,mg/L	<0.01
大肠埃希氏菌,MPN/100mL	未检出	三氯乙酸,mg/L	<0.01
菌落总数,CFU/mL	未检出	色度,度	<5
砷,mg/L	0.004	浑浊度,NTU	<0.50
镉,mg/L	<0.001	臭和味	无
铬(六价),mg/L	<0.004	肉眼可见物	无
铅,mg/L	<0.001	pH值	7.1
汞,mg/L	<0.001	铝,mg/L	<0.050
氰化物,mg/L	<0.002	铁,mg/L	<0.050
氟化物,mg/L	0.07	锰,mg/L	<0.050
硝酸盐(以N计),mg/L	1.72	铜,mg/L	<0.050
亚硝酸盐,mg/L	0.26	锌,mg/L	<0.050
氯酸盐,mg/L	0.22	氯化物,mg/L	8.46
三氯甲烷,mg/L	0.005	硫酸盐,mg/L	12.29
一氯二溴甲烷,mg/L	0.002	溶解性总固体,mg/L	118
二氯一溴甲烷,mg/L	0.004	总硬度,mg/L	77.0
三溴甲烷,mg/L	<0.001	高锰酸盐指数(以O ₂ 计),mg/L	0.53
三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和)	<0.180	氨(以N计),mg/L	0.03

检验者：李梓轩

审核者：李俊明

签发者：陈楚平

2026 年 1 月 9 日

2026 年 1 月 9 日

2026 年 1 月 9 日

声明：1. 如为送检样品，本检验报告仅对本批次样品负责，本报告涂改、增删无效，未加盖本单位公章无效；未经本单位书面批准不得部分复制。

2. 受检单位对本报告有异议，可在收到报告之日起十五日内提出申诉，逾期不予受理。

3. 本检验报告及本检验机构名称不得用于产品标签、广告、评优及商品宣传等。

4. 本中心质量投诉电话：0763-5825259。



清远市清新区疾病预防控制中心 检验报告

收样日期：2026 年 1 月 5 日

检验日期：2026 年 1 月 5 日

受理编号：26SQB0002

样品名称：末梢水
样品编号：3
样品包装：/
样品数量：2.5kg、500mL×2
采样地点：太和镇城西社区党群服务中心内水龙头
采/送样单位：清远市清新区疾病预防控制中心
采/送样单位地址：清远市清新区太和镇府前路15号

检验类别：监测检验
采/送样人：陈楚平、黄玉兰
受检单位：清远市清新区太和供水有限公司（第二水厂）
受检单位地址：清远市清新区太和镇飞水工业大道393号
检测单位：清远市清新区疾病预防控制中心
检测单位地址：清远市清新区太和镇府前路15号

一、检验依据：

《生活饮用水标准检验方法》GB/T5750-2023

二、检验项目和检验结果：

检验项目	检验结果	检验项目	检验结果
总大肠菌群,MPN/100mL	未检出	二氯乙酸,mg/L	<0.01
大肠埃希氏菌,MPN/100mL	未检出	三氯乙酸,mg/L	<0.01
菌落总数,CFU/mL	未检出	色度,度	<5
砷,mg/L	0.003	浑浊度,NTU	<0.50
镉,mg/L	<0.001	臭和味	无
铬（六价）,mg/L	<0.004	肉眼可见物	无
铅,mg/L	<0.001	pH值	7.1
汞,mg/L	<0.001	铝,mg/L	<0.050
氟化物,mg/L	<0.002	铁,mg/L	<0.050
氟化物,mg/L	0.07	锰,mg/L	<0.050
硝酸盐（以N计）,mg/L	1.67	铜,mg/L	<0.050
亚氯酸盐,mg/L	0.22	锌,mg/L	<0.050
氯酸盐,mg/L	0.23	氯化物,mg/L	8.51
三氯甲烷,mg/L	0.006	硫酸盐,mg/L	12.00
一氯二溴甲烷,mg/L	0.003	溶解性总固体,mg/L	116
二氯一溴甲烷,mg/L	0.005	总硬度,mg/L	78.0
三溴甲烷,mg/L	<0.001	高锰酸盐指数（以O ₂ 计）,mg/L	0.56
三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）	<0.223	氨（以N计）,mg/L	0.04

检验者：袁梓轩

审核者：李俊明

签发者：陈楚平

2026 年 1 月 9 日

2026 年 1 月 9 日

2026 年 1 月 9 日

声明：1. 如为送检样品，本检验报告仅对本批次样品负责，本报告涂改、增删无效，未加盖本单位公章无效；未经本单位书面批准不得部分复制。

2. 受检单位对本报告有异议，可在收到报告之日起十五日内提出申诉，逾期不予受理。

3. 本检验报告及本检验机构名称不得用于产品标签、广告、评优及商品宣传等。

4. 本中心质量投诉电话：0763-5825259。



清远市清新区疾病预防控制中心 检验报告

收样日期：2026 年 1 月 5 日

检验日期：2026 年 1 月 5 日

受理编号：26SQB0002

样品名称：末梢水
样品编号：4
样品包装：/
样品数量：2.5kg、500mL×2
采样地点：太和镇白莲村新屋士多三岔路口表前阀
采/送样单位：清远市清新区疾病预防控制中心
采/送样单位地址：清远市清新区太和镇府前路15号

检验类别：监测检验
采/送样人：陈楚平、黄玉兰
受检单位：清远市清新区太和供水有限公司（第二水厂）
受检单位地址：清远市清新区太和镇飞水工业大道393号
检测单位：清远市清新区疾病预防控制中心
检测单位地址：清远市清新区太和镇府前路15号

一、检验依据：

《生活饮用水标准检验方法》GB/T5750-2023

二、检验项目和检验结果：

检验项目	检验结果	检验项目	检验结果
总大肠菌群,MPN/100mL	未检出	二氯乙酸,mg/L	<0.01
大肠埃希氏菌,MPN/100mL	未检出	三氯乙酸,mg/L	<0.01
菌落总数,CFU/mL	未检出	色度,度	<5
砷,mg/L	0.004	浑浊度,NTU	<0.50
镉,mg/L	<0.001	臭和味	无
铬(六价),mg/L	<0.004	肉眼可见物	无
铅,mg/L	<0.001	pH值	7.1
汞,mg/L	<0.001	铝,mg/L	<0.050
氯化物,mg/L	<0.002	铁,mg/L	<0.050
氟化物,mg/L	0.05	锰,mg/L	<0.050
硝酸盐(以N计),mg/L	1.66	铜,mg/L	<0.050
亚氯酸盐,mg/L	0.22	锌,mg/L	<0.050
氯酸盐,mg/L	0.21	氯化物,mg/L	8.21
三氯甲烷,mg/L	0.007	硫酸盐,mg/L	11.95
一氯二溴甲烷,mg/L	0.002	溶解性总固体,mg/L	115
二氯一溴甲烷,mg/L	0.004	总硬度,mg/L	78.0
三溴甲烷,mg/L	<0.001	高锰酸盐指数(以O ₂ 计),mg/L	0.55
三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和)	<0.213	氨(以N计),mg/L	0.04

检验者：吴泽科

审核者：李汉明

签发者：陈楚平

2026 年 1 月 9 日

2026 年 1 月 9 日

2026 年 1 月 9 日

声明：1. 如为送检样品，本检验报告仅对本批次样品负责，本报告涂改、增删无效，未加盖本单位公章无效；未经本单位书面批准不得部分复制。

2. 受检单位对本报告有异议，可在收到报告之日起十五日内提出申诉，逾期不予受理。

3. 本检验报告及本检验机构名称不得用于产品标签、广告、评优及商品宣传等。

4. 本中心质量投诉电话：0763-5825259。



清远市清新区疾病预防控制中心 检验报告

收样日期：2026 年 1 月 5 日

检验日期：2026 年 1 月 5 日

受理编号：26SQB0002

样品名称：末梢水	检验类别：监测检验
样品编号：5	采/送样人：陈楚平、黄玉兰
样品包装：/	受检单位：清远市清新区太和供水有限公司（第二水厂）
样品数量：2.5kg、500mL×2	受检单位地址：清远市清新区太和镇飞水工业大道393号
采样地点：山塘镇第二小学保安亭水龙头	检测单位：清远市清新区疾病预防控制中心
采/送样单位：清远市清新区疾病预防控制中心	检测单位地址：清远市清新区太和镇府前路15号
采/送样单位地址：清远市清新区太和镇府前路15号	

一、检验依据：

《生活饮用水标准检验方法》GB/T5750-2023

二、检验项目和检验结果：

检验项目	检验结果	检验项目	检验结果
总大肠菌群,MPN/100mL	未检出	二氯乙酸,mg/L	<0.01
大肠埃希氏菌,MPN/100mL	未检出	三氯乙酸,mg/L	<0.01
菌落总数,CFU/mL	未检出	色度,度	<5
砷,mg/L	0.004	浑浊度,NTU	<0.50
镉,mg/L	<0.001	臭和味	无
铬(六价),mg/L	<0.004	肉眼可见物	无
铅,mg/L	<0.001	pH值	7.1
汞,mg/L	<0.001	铝,mg/L	<0.050
氰化物,mg/L	<0.002	铁,mg/L	<0.050
氟化物,mg/L	0.06	锰,mg/L	<0.050
硝酸盐(以N计),mg/L	1.65	铜,mg/L	<0.050
亚氯酸盐,mg/L	0.27	锌,mg/L	<0.050
氯酸盐,mg/L	0.21	氯化物,mg/L	8.28
三氯甲烷,mg/L	0.006	硫酸盐,mg/L	11.92
一氯二溴甲烷,mg/L	0.002	溶解性总固体,mg/L	117
二氯一溴甲烷,mg/L	0.004	总硬度,mg/L	78.0
三溴甲烷,mg/L	<0.001	高锰酸盐指数(以O ₂ 计),mg/L	0.55
三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和)	<0.197	氨(以N计),mg/L	0.04

检验者：袁梓轩

审核者：李汉明

签发者：李汉明

2026 年 1 月 9 日

2026 年 1 月 9 日

2026 年 1 月 9 日

声明：1. 如为送检样品，本检验报告仅对本批次样品负责，本报告涂改、增删无效，未加盖本单位公章无效；未经本单位书面批准不得部分复制。

2. 受检单位对本报告有异议，可在收到报告之日起十五日内提出申诉，逾期不予受理。

3. 本检验报告及本检验机构名称不得用于产品标签、广告、评优及商品宣传等。

4. 本中心质量投诉电话：0763-5825259。



清远市清新区疾病预防控制中心 检验报告

收样日期：2026 年 1 月 5 日

检验日期：2026 年 1 月 5 日

受理编号：26SQB0002

样品名称：末梢水	检验类别：监测检验
样品编号：6	采/送样人：陈楚平、黄玉兰
样品包装：/	受检单位：清远市清新区太和供水有限公司（第二水厂）
样品数量：2.5kg、500mL×2	受检单位地址：清远市清新区太和镇飞水工业大道393号
采样地点：山塘村委会路口表前阀（石角总表前阀）	检测单位：清远市清新区疾病预防控制中心
采/送样单位：清远市清新区疾病预防控制中心	检测单位地址：清远市清新区太和镇府前路15号
采/送样单位地址：清远市清新区太和镇府前路15号	

一、检验依据：

《生活饮用水标准检验方法》GB/T5750-2023

二、检验项目和检验结果：

检验项目	检验结果	检验项目	检验结果
总大肠菌群,MPN/100mL	未检出	二氯乙酸,mg/L	<0.01
大肠埃希氏菌,MPN/100mL	未检出	三氯乙酸,mg/L	<0.01
菌落总数,CFU/mL	未检出	色度,度	<5
砷,mg/L	0.004	浑浊度,NTU	<0.50
镉,mg/L	<0.001	臭和味	无
铬（六价）,mg/L	<0.004	肉眼可见物	无
铅,mg/L	<0.001	pH值	7.1
汞,mg/L	<0.001	铝,mg/L	<0.050
氰化物,mg/L	<0.002	铁,mg/L	<0.050
氟化物,mg/L	0.07	锰,mg/L	<0.050
硝酸盐（以N计）,mg/L	1.67	铜,mg/L	<0.050
亚硝酸盐,mg/L	0.25	锌,mg/L	<0.050
氯酸盐,mg/L	0.19	氯化物,mg/L	8.23
三氯甲烷,mg/L	0.004	硫酸盐,mg/L	11.96
一氯二溴甲烷,mg/L	0.002	溶解性总固体,mg/L	116
二氯一溴甲烷,mg/L	0.004	总硬度,mg/L	78.0
三溴甲烷,mg/L	<0.001	高锰酸盐指数（以O ₂ 计）,mg/L	0.57
三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）	<0.163	氨（以N计）,mg/L	0.04

检验者：李梓彬

审核者：李俊明

2026 年 1 月 9 日

2026 年 1 月 9 日

签发者：李俊明

2026 年 1 月 9 日

声明：1. 如为送检样品，本检验报告仅对本批次样品负责，本报告涂改、增删无效，未加盖本单位公章无效；未经本单位书面批准不得部分复制。

2. 受检单位对本报告有异议，可在收到报告之日起十五日内提出申诉，逾期不予受理。

3. 本检验报告及本检验机构名称不得用于产品标签、广告、评优及商品宣传等。

4. 本中心质量投诉电话：0763-5825259。



清远市清新区疾病预防控制中心 检验报告

收样日期：2026 年 1 月 5 日

检验日期：2026 年 1 月 5 日

受理编号：26SQB0002

样品名称：末梢水

样品编号：7

样品包装：/

样品数量：2.5kg、500mL×2

采样地点：飞水社区党群服务中心内水龙头

采/送样单位：清远市清新区疾病预防控制中心

采/送样单位地址：清远市清新区太和镇府前路15号

检验类别：监测检验

采/送样人：陈楚平、黄玉兰

受检单位：清远市清新区太和供水有限公司（第二水厂）

受检单位地址：清远市清新区太和镇飞水工业大道393号

检测单位：清远市清新区疾病预防控制中心

检测单位地址：清远市清新区太和镇府前路15号

一、检验依据：

《生活饮用水标准检验方法》GB/T5750-2023

二、检验项目和检验结果：

检验项目	检验结果	检验项目	检验结果
总大肠菌群,MPN/100mL	未检出	二氯乙酸,mg/L	<0.01
大肠埃希氏菌,MPN/100mL	未检出	三氯乙酸,mg/L	<0.01
菌落总数,CFU/mL	未检出	色度,度	<5
砷,mg/L	0.004	浑浊度,NTU	<0.50
镉,mg/L	<0.001	臭和味	无
铬(六价),mg/L	<0.004	肉眼可见物	无
铅,mg/L	<0.001	pH值	7.1
汞,mg/L	<0.001	铝,mg/L	<0.050
氰化物,mg/L	<0.002	铁,mg/L	<0.050
氟化物,mg/L	0.05	锰,mg/L	<0.050
硝酸盐(以N计),mg/L	1.78	铜,mg/L	<0.050
亚氯酸盐,mg/L	0.25	锌,mg/L	<0.050
氯酸盐,mg/L	0.17	氯化物,mg/L	8.88
三氯甲烷,mg/L	0.004	硫酸盐,mg/L	12.73
一氯二溴甲烷,mg/L	0.002	溶解性总固体,mg/L	116
二氯一溴甲烷,mg/L	0.003	总硬度,mg/L	78.0
三溴甲烷,mg/L	<0.001	高锰酸盐指数(以O ₂ 计),mg/L	0.56
三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和)	<0.147	氨(以N计),mg/L	0.04

检验者：张宇轩

审核者：李俊明

签发者：陈楚平

2026 年 1 月 9 日

2026 年 1 月 9 日

2026 年 1 月 9 日

声明：1. 如为送检样品，本检验报告仅对本批次样品负责，本报告涂改、增删无效，未加盖本单位公章无效；未经本单位书面批准不得部分复制。

2. 受检单位对本报告有异议，可在收到报告之日起十五日内提出申诉，逾期不予受理。

3. 本检验报告及本检验机构名称不得用于产品标签、广告、评优及商品宣传等。

4. 本中心质量投诉电话：0763-5825259。



清远市清新区疾病预防控制中心 检验报告

收样日期：2026 年 1 月 5 日

检验日期：2026 年 1 月 5 日

受理编号：26SQB0002

样品名称：末梢水	检验类别：监测检验
样品编号：8	采/送样人：陈楚平、黄玉兰
样品包装：/	受检单位：清远市清新区太和供水有限公司（第二水厂）
样品数量：2.5kg、500mL×2	受检单位地址：清远市清新区太和镇飞水工业大道393号
采样地点：飞水社区党群服务中心内水龙头	检测单位：清远市清新区疾病预防控制中心
采/送样单位：清远市清新区疾病预防控制中心	检测单位地址：清远市清新区太和镇府前路15号
采/送样单位地址：清远市清新区太和镇府前路15号	

一、检验依据：

《生活饮用水标准检验方法》GB/T5750-2023

二、检验项目和检验结果：

检验项目	检验结果	检验项目	检验结果
总大肠菌群,MPN/100mL	未检出	二氯乙酸,mg/L	<0.01
大肠埃希氏菌,MPN/100mL	未检出	三氯乙酸,mg/L	<0.01
菌落总数,CFU/mL	未检出	色度,度	<5
砷,mg/L	0.004	浑浊度,NTU	<0.50
镉,mg/L	<0.001	臭和味	无
铬（六价）,mg/L	<0.004	肉眼可见物	无
铅,mg/L	<0.001	pH值	7.1
汞,mg/L	<0.001	铝,mg/L	<0.050
氰化物,mg/L	<0.002	铁,mg/L	<0.050
氟化物,mg/L	0.06	锰,mg/L	<0.050
硝酸盐（以N计）,mg/L	1.78	铜,mg/L	<0.050
亚硝酸盐,mg/L	0.25	锌,mg/L	<0.050
氯酸盐,mg/L	0.17	氯化物,mg/L	8.86
三氯甲烷,mg/L	0.004	硫酸盐,mg/L	12.77
一氯二溴甲烷,mg/L	0.002	溶解性总固体,mg/L	118
二氯一溴甲烷,mg/L	0.004	总硬度,mg/L	78.0
三溴甲烷,mg/L	<0.001	高锰酸盐指数（以O ₂ 计）,mg/L	0.56
三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）	<0.163	氨（以N计）,mg/L	0.04

以下空白

检验者：袁梓坤

审核者：李俊明

签发者：陈楚平

2026 年 1 月 9 日

2026 年 1 月 9 日

2026 年 1 月 9 日

声明：1. 如为送检样品，本检验报告仅对本批次样品负责，本报告涂改、增删无效，未加盖本单位公章无效；未经本单位书面批准不得部分复制。

2. 受检单位对本报告有异议，可在收到报告之日起十五日内提出申诉，逾期不予受理。

3. 本检验报告及本检验机构名称不得用于产品标签、广告、评优及商品宣传等。

4. 本中心质量投诉电话：0763-5825259。



清远市清新区疾病预防控制中心 检测报告

受理编号： 26SXB0002

检测日期： 2025 年 1 月 5 日

受检单位： 清远市清新区太和供水有限公司（第二水厂）

检测单位： 清远市清新区疾病预防控制中心

受检单位地址： 清远市清新区太和镇飞水工业大道393号

检测单位地址： 清远市清新区太和镇府前路15号

检测类别： 监测检验

一、检测依据：

二氧化氯、游离氯：《生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标》GB/T5750.11-2023

二、评价依据：

《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022

三、检测项目和检测结果：

样品 编号	样品 名称	采样/检测地点	检测项目及结果	
			二氧化氯 (mg/L)	游离氯 (mg/L)
1	出厂水	水厂测水间（一）期水龙头	0.29	0.33
2	末梢水	清新区第二小学保安亭水龙头	0.22	0.26
3	末梢水	太和镇城西社区党群服务中心内水龙头	0.12	0.15
4	末梢水	太和镇白莲村新屋士多三岔路口表前阀	0.20	0.27
5	末梢水	山塘镇第二小学保安亭水龙头	0.19	0.23
6	末梢水	山塘村委会路口表前阀（石角总表前阀）	0.17	0.20
7	末梢水	飞水社区党群服务中心内水龙头	0.27	0.32
8	末梢水	飞水社区党群服务中心内水龙头	0.28	0.32
		以下空白		

检测人：陈楚平

审核人：朱世珍

签发人：朱世珍

2026年1月5日

2026年1月5日

2026年1月5日

声明： 1. 如为送检样品，本报告仅对本批次样品负责，本报告涂改、增删无效，未加盖本单位公章无效；未经本单位书面批准不得部分复制。
2. 受检单位对本报告有异议，可在收到报告之日起十五日内提出申诉，逾期不予受理。
3. 本报告及本检验机构名称不得用于产品标签、广告、评优及商品宣传等。
4. 本中心质量投诉电话（0763）5825259。