清远市清新区疾病预防控制中心
评价报告

采样日期：2026 年 10 月 10 日

受理编号：26SQB0178　　检验日期：2026 年 10 月 10 日

样品名称：出厂水、末梢水	受检单位：清远市清新区太和供水有限公司（第二水厂）
样品数量：详见检验报告	受检单位地址：清远市清新区太和镇飞水工业大道393号
采样地点：详见检验报告	检测单位：清远市清新区疾病预防控制中心
检验类别：监测检验	检测单位地址：清远市清新区太和镇府前路15号
采/送样人：邓雅斯、黄玉兰	

一、检验项目

色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、铁、锰、铜、锌、铝、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氯化物、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、硫酸盐、总硬度、溶解性总固体、高锰酸盐指数（以O_2计）、氨（以N计）、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、氯酸盐、亚氯酸盐、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、二氧化氯、游离氯

二、卫生评价

根据受理编号26SQB0178和26SXB0178检验报告，出厂水、末梢水所检项目的检验结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022的限值要求。

（以下空白）

评价者：朱婉沁　2026年10月19日

审核者：[illegible]　2026 年10月19 日

签发者：[illegible]　2026 年10月19日

声明：1.如为送检样品，本检验报告仅对本批次样品负责，本报告涂改、增删无效，未加盖本单位公章无效；未经本单位书面批准不得部分复制。
2.受检单位对本报告有异议，可有收到报告之日起十五日内提出申诉,逾期不予受理。
3.本检验报告及本检验机构名称不得用于产品标签、广告、评优及商品宣传等。
4.本中心质量投诉电话：0763-5825259。

CMA 201819002834

清远市清新区疾病预防控制中心
检验报告

收样日期：2026 年 10 月 10 日

受理编号：26SQB0178　　检验日期：2026 年 10 月 10 日

样品名称：出厂水	检验类别：监测检验
样品编号：1	采/送样人：邓雅斯、黄玉兰
样品包装：/	受检单位：清远市清新区太和供水有限公司（第二水厂）
样品数量：2.5kg、500mL×2	受检单位地址：清远市清新区太和镇飞水工业大道393号
采样地点：水厂测水间（二）期水龙头	检测单位：清远市清新区疾病预防控制中心
采/送样单位：清远市清新区疾病预防控制中心	检测单位地址：清远市清新区太和镇府前路15号
采/送样单位地址：清远市清新区太和镇府前路15号	

一、检验依据：

《生活饮用水标准检验方法》GB/T 5750-2023

二、检验项目和检验结果：

检验项目	检验结果	检验项目	检验结果
总大肠菌群,MPN/100mL	未检出	二氯乙酸,mg/L	＜0.01
大肠埃希氏菌,MPN/100mL	未检出	三氯乙酸,mg/L	＜0.01
菌落总数,CFU/mL	未检出	色度,度	＜5
砷,mg/L	0.004	浑浊度,NTU	＜0.50
镉,mg/L	＜0.001	臭和味	无
铬（六价）,mg/L	＜0.004	肉眼可见物	无
铅,mg/L	＜0.001	pH值	7.2
汞,mg/L	＜0.001	铝,mg/L	＜0.050
氰化物,mg/L	＜0.002	铁,mg/L	＜0.050
氟化物,mg/L	0.12	锰,mg/L	＜0.050
硝酸盐（以N计）,mg/L	0.96	铜,mg/L	＜0.050
亚氯酸盐,mg/L	0.25	锌,mg/L	＜0.050
氯酸盐,mg/L	0.16	氯化物,mg/L	4.38
三氯甲烷,mg/L	0.004	硫酸盐,mg/L	5.65
一氯二溴甲烷,mg/L	0.002	溶解性总固体,mg/L	96
二氯一溴甲烷,mg/L	0.003	总硬度,mg/L	69.2
三溴甲烷,mg/L	＜0.001	高锰酸盐指数（以O_2计）,mg/L	0.54
三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）	0.147	氨（以N计）,mg/L	0.04

检验者：[illegible]　　审核者：[illegible]　　签发者：[illegible]

2026 年 10 月 19 日　　2026 年 10 月 19 日　　2026 年 10 月 19 日

声明：1. 如为送检样品，本检验报告仅对本批次样品负责，本报告涂改、增删无效，未加盖本单位公章无效；未经本单位书面批准不得部分复制。

2. 受检单位对本报告有异议，可在收到报告之日起十五日内提出申诉,逾期不予受理。

3. 本检验报告及本检验机构名称不得用于产品标签、广告、评优及商品宣传等。

4. 本中心质量投诉电话：0763-5825259。

清远市清新区疾病预防控制中心
检验报告

CMA 201819002834

受理编号：26SQB0178

收样日期：2026 年 10 月 10 日

检验日期：2026 年 10 月 10 日

样品名称：末梢水	检验类别：监测检验
样品编号：2	采/送样人：邓雅斯、黄玉兰
样品包装：/	受检单位：清远市清新区太和供水有限公司（第二水厂）
样品数量：2.5kg、500mL×2	受检单位地址：清远市清新区太和镇飞水工业大道393号
采样地点：清新区第二小学保安亭水龙头	检测单位：清远市清新区疾病预防控制中心
采/送样单位：清远市清新区疾病预防控制中心	检测单位地址：清远市清新区太和镇府前路15号
采/送样单位地址：清远市清新区太和镇府前路15号	

一、检验依据：

《生活饮用水标准检验方法》GB/T 5750-2023

二、检验项目和检验结果：

检验项目	检验结果	检验项目	检验结果
总大肠菌群,MPN/100mL	未检出	二氯乙酸,mg/L	＜0.01
大肠埃希氏菌,MPN/100mL	未检出	三氯乙酸,mg/L	＜0.01
菌落总数,CFU/mL	未检出	色度,度	＜5
砷,mg/L	0.004	浑浊度,NTU	＜0.50
镉,mg/L	＜0.001	臭和味	无
铬（六价）,mg/L	＜0.004	肉眼可见物	无
铅,mg/L	＜0.001	pH值	7.2
汞,mg/L	＜0.001	铝,mg/L	＜0.050
氰化物,mg/L	＜0.002	铁,mg/L	＜0.050
氟化物,mg/L	0.11	锰,mg/L	＜0.050
硝酸盐（以N计）,mg/L	0.95	铜,mg/L	＜0.050
亚氯酸盐,mg/L	0.25	锌,mg/L	＜0.050
氯酸盐,mg/L	0.15	氯化物,mg/L	4.57
三氯甲烷,mg/L	0.004	硫酸盐,mg/L	5.70
一氯二溴甲烷,mg/L	0.003	溶解性总固体,mg/L	98
二氯一溴甲烷,mg/L	0.004	总硬度,mg/L	70.8
三溴甲烷,mg/L	＜0.001	高锰酸盐指数（以O_2计）,mg/L	0.59
三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）	0.173	氨（以N计）,mg/L	0.04

检验者：吴宇抒 2026 年 10 月 19 日

审核者：李双明 2026 年 10 月 19 日

签发者：[illegible] 2026 年 10 月 19 日

声明：1. 如为送检样品，本检验报告仅对本批次样品负责，本报告涂改、增删无效，未加盖本单位公章无效；未经本单位书面批准不得部分复制。

2. 受检单位对本报告有异议，可在收到报告之日起十五日内提出申诉，逾期不予受理。

3. 本检验报告及本检验机构名称不得用于产品标签、广告、评优及商品宣传等。

4. 本中心质量投诉电话：0763-5825259。

清远市清新区疾病预防控制中心
检验报告

201819002834

受理编号：26SQB0178

收样日期：2026 年 10 月 10 日

检验日期：2026 年 10 月 10 日

样品名称：末梢水	检验类别：监测检验
样品编号：3	采/送样人：邓雅斯、黄玉兰
样品包装：/	受检单位：清远市清新区太和供水有限公司（第二水厂）
样品数量：2.5kg、500mL×2	受检单位地址：清远市清新区太和镇飞水工业大道393号
采样地点：太和镇城西社区党群服务中心内水龙头	检测单位：清远市清新区疾病预防控制中心
采/送样单位：清远市清新区疾病预防控制中心	检测单位地址：清远市清新区太和镇府前路15号
采/送样单位地址：清远市清新区太和镇府前路15号	

一、检验依据：

《生活饮用水标准检验方法》GB/T 5750-2023

二、检验项目和检验结果：

检验项目	检验结果	检验项目	检验结果
总大肠菌群,MPN/100mL	未检出	二氯乙酸,mg/L	＜0.01
大肠埃希氏菌,MPN/100mL	未检出	三氯乙酸,mg/L	＜0.01
菌落总数,CFU/mL	未检出	色度,度	＜5
砷,mg/L	0.004	浑浊度,NTU	＜0.50
镉,mg/L	＜0.001	臭和味	无
铬（六价）,mg/L	＜0.004	肉眼可见物	无
铅,mg/L	＜0.001	pH值	7.2
汞,mg/L	＜0.001	铝,mg/L	0.054
氰化物,mg/L	＜0.002	铁,mg/L	＜0.050
氟化物,mg/L	0.11	锰,mg/L	＜0.050
硝酸盐（以N计）,mg/L	0.96	铜,mg/L	＜0.050
亚氯酸盐,mg/L	0.22	锌,mg/L	＜0.050
氯酸盐,mg/L	0.22	氯化物,mg/L	5.05
三氯甲烷,mg/L	0.008	硫酸盐,mg/L	5.76
一氯二溴甲烷,mg/L	0.003	溶解性总固体,mg/L	97
二氯一溴甲烷,mg/L	0.006	总硬度,mg/L	70.0
三溴甲烷,mg/L	＜0.001	高锰酸盐指数（以O_2计）,mg/L	0.57
三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）	0.273	氨（以N计）,mg/L	0.05

检验者：[illegible] 2026年10月19日

审核者：[illegible] 2026年10月19日

签发者：[illegible] 2026年10月19日

声明：1. 如为送检样品，本检验报告仅对本批次样品负责，本报告涂改、增删无效，未加盖本单位公章无效；未经本单位书面批准不得部分复制。

2. 受检单位对本报告有异议，可在收到报告之日起十五日内提出申诉，逾期不予受理。

3. 本检验报告及本检验机构名称不得用于产品标签、广告、评优及商品宣传等。

4. 本中心质量投诉电话：0763-5825259。

清远市清新区疾病预防控制中心
检验报告

CMA 201819002834

受理编号：26SQB0178

收样日期：2026 年 10 月 10 日

检验日期：2026 年 10 月 10 日

样品名称：末梢水	检验类别：监测检验
样品编号：4	采/送样人：邓雅斯、黄玉兰
样品包装：/	受检单位：清远市清新区太和供水有限公司（第二水厂）
样品数量：2.5kg、500mL×2	受检单位地址：清远市清新区太和镇飞水工业大道393号
采样地点：太和镇白莲村新屋士多三岔路口表前阀	检测单位：清远市清新区疾病预防控制中心
采/送样单位：清远市清新区疾病预防控制中心	检测单位地址：清远市清新区太和镇府前路15号
采/送样单位地址：清远市清新区太和镇府前路15号	

一、检验依据：

《生活饮用水标准检验方法》GB/T 5750-2023

二、检验项目和检验结果：

检验项目	检验结果	检验项目	检验结果
总大肠菌群,MPN/100mL	未检出	二氯乙酸,mg/L	＜0.01
大肠埃希氏菌,MPN/100mL	未检出	三氯乙酸,mg/L	＜0.01
菌落总数,CFU/mL	未检出	色度,度	＜5
砷,mg/L	0.004	浑浊度,NTU	＜0.50
镉,mg/L	＜0.001	臭和味	无
铬（六价）,mg/L	＜0.004	肉眼可见物	无
铅,mg/L	＜0.001	pH值	7.2
汞,mg/L	＜0.001	铝,mg/L	＜0.050
氰化物,mg/L	＜0.002	铁,mg/L	＜0.050
氟化物,mg/L	0.12	锰,mg/L	＜0.050
硝酸盐（以N计）,mg/L	0.98	铜,mg/L	＜0.050
亚氯酸盐,mg/L	0.20	锌,mg/L	＜0.050
氯酸盐,mg/L	0.14	氯化物,mg/L	4.60
三氯甲烷,mg/L	0.004	硫酸盐,mg/L	5.79
一氯二溴甲烷,mg/L	0.003	溶解性总固体,mg/L	95
二氯一溴甲烷,mg/L	0.004	总硬度,mg/L	68.4
三溴甲烷,mg/L	＜0.001	高锰酸盐指数（以O_2计）,mg/L	0.57
三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）	0.173	氨（以N计）,mg/L	0.04

检验者：[illegible]　审核者：[illegible]　签发者：[illegible]

2026年10月19日　2026年10月19日　2026年10月19日

检验报告专用章

声明：1. 如为送检样品，本检验报告仅对本批次样品负责，本报告涂改、增删无效，未加盖本单位公章无效；未经本单位书面批准不得部分复制。

2. 受检单位对本报告有异议，可在收到报告之日起十五日内提出申诉，逾期不予受理。

3. 本检验报告及本检验机构名称不得用于产品标签、广告、评优及商品宣传等。

4. 本中心质量投诉电话：0763-5825259。

清远市清新区疾病预防控制中心
检验报告

CMA 201819002834

受理编号：26SQB0178

收样日期：2026 年 10 月 10 日
检验日期：2026 年 10 月 10 日

样品名称：末梢水	检验类别：监测检验
样品编号：5	采/送样人：邓雅斯、黄玉兰
样品包装：/	受检单位：清远市清新区太和供水有限公司（第二水厂）
样品数量：2.5kg、500mL×2	受检单位地址：清远市清新区太和镇飞水工业大道393号
采样地点：山塘镇第二小学保安亭水龙头	检测单位：清远市清新区疾病预防控制中心
采/送样单位：清远市清新区疾病预防控制中心	检测单位地址：清远市清新区太和镇府前路15号
采/送样单位地址：清远市清新区太和镇府前路15号	

一、检验依据：

《生活饮用水标准检验方法》GB/T 5750-2023

二、检验项目和检验结果：

检验项目	检验结果	检验项目	检验结果
总大肠菌群,MPN/100mL	未检出	二氯乙酸,mg/L	＜0.01
大肠埃希氏菌,MPN/100mL	未检出	三氯乙酸,mg/L	＜0.01
菌落总数,CFU/mL	未检出	色度,度	＜5
砷,mg/L	0.004	浑浊度,NTU	＜0.50
镉,mg/L	＜0.001	臭和味	无
铬（六价）,mg/L	＜0.004	肉眼可见物	无
铅,mg/L	＜0.001	pH值	7.2
汞,mg/L	＜0.001	铝,mg/L	＜0.050
氰化物,mg/L	＜0.002	铁,mg/L	＜0.050
氟化物,mg/L	0.12	锰,mg/L	＜0.050
硝酸盐（以N计）,mg/L	0.96	铜,mg/L	＜0.050
亚氯酸盐,mg/L	0.24	锌,mg/L	＜0.050
氯酸盐,mg/L	0.14	氯化物,mg/L	4.57
三氯甲烷,mg/L	0.004	硫酸盐,mg/L	5.71
一氯二溴甲烷,mg/L	0.003	溶解性总固体,mg/L	97
二氯一溴甲烷,mg/L	0.004	总硬度,mg/L	69.6
三溴甲烷,mg/L	＜0.001	高锰酸盐指数（以O_2计）,mg/L	0.51
三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）	0.173	氨（以N计）,mg/L	0.04

检验者：梁泽轩 2026年10月19日　审核者：李观明 2026年10月19日　签发者：[illegible] 2026年10月19日

清远市清新区疾病预防控制中心 检验报告专用章

声明：1.如为送检样品，本检验报告仅对本批次样品负责，本报告涂改、增删无效，未加盖本单位公章无效；未经本单位书面批准不得部分复制。
2.受检单位对本报告有异议，可在收到报告之日起十五日内提出申诉，逾期不予受理。
3.本检验报告及本检验机构名称不得用于产品标签、广告、评优及商品宣传等。
4.本中心质量投诉电话：0763-5825259。

CMA
201819002834

清远市清新区疾病预防控制中心
检验报告

受理编号：26SQB0178

收样日期：2026 年 10 月 10 日

检验日期：2026 年 10 月 10 日

样品名称：末梢水	检验类别：监测检验
样品编号：6	采/送样人：邓雅斯、黄玉兰
样品包装：/	受检单位：清远市清新区太和供水有限公司（第二水厂）
样品数量：2.5kg、500mL×2	受检单位地址：清远市清新区太和镇飞水工业大道393号
采样地点：山塘村委会路口表前阀（石角总表前阀）	检测单位：清远市清新区疾病预防控制中心
采/送样单位：清远市清新区疾病预防控制中心	检测单位地址：清远市清新区太和镇府前路15号
采/送样单位地址：清远市清新区太和镇府前路15号	

一、检验依据：

《生活饮用水标准检验方法》GB/T 5750-2023

二、检验项目和检验结果：

检验项目	检验结果	检验项目	检验结果
总大肠菌群,MPN/100mL	未检出	二氯乙酸,mg/L	＜0.01
大肠埃希氏菌,MPN/100mL	未检出	三氯乙酸,mg/L	＜0.01
菌落总数,CFU/mL	未检出	色度,度	＜5
砷,mg/L	0.004	浑浊度,NTU	＜0.50
镉,mg/L	＜0.001	臭和味	无
铬（六价）,mg/L	＜0.004	肉眼可见物	无
铅,mg/L	＜0.001	pH值	7.2
汞,mg/L	＜0.001	铝,mg/L	＜0.050
氰化物,mg/L	＜0.002	铁,mg/L	＜0.050
氟化物,mg/L	0.12	锰,mg/L	＜0.050
硝酸盐（以N计）,mg/L	0.95	铜,mg/L	＜0.050
亚氯酸盐,mg/L	0.25	锌,mg/L	＜0.050
氯酸盐,mg/L	0.16	氯化物,mg/L	4.72
三氯甲烷,mg/L	0.005	硫酸盐,mg/L	5.71
一氯二溴甲烷,mg/L	0.003	溶解性总固体,mg/L	96
二氯一溴甲烷,mg/L	0.004	总硬度,mg/L	67.8
三溴甲烷,mg/L	＜0.001	高锰酸盐指数（以O_2计）,mg/L	0.61
三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）	0.190	氨（以N计）,mg/L	0.05

检验者：吴泽轩 2026 年 10 月 19 日

审核者：李晓明 2026 年 10 月 19 日

签发者：邓映红 2026 年 10 月 19 日

声明：1. 如为送检样品，本检验报告仅对本批次样品负责，本报告涂改、增删无效，未加盖本单位公章无效；未经本单位书面批准不得部分复制。

2. 受检单位对本报告有异议，可在收到报告之日起十五日内提出申诉，逾期不予受理。

3. 本检验报告及本检验机构名称不得用于产品标签、广告、评优及商品宣传等。

4. 本中心质量投诉电话：0763-5825259。

CMA
201819002834

清远市清新区疾病预防控制中心
检验报告

收样日期：2026 年 10 月 10 日

受理编号：26SQB0178　　检验日期：2026 年 10 月 10 日

样品名称：末梢水	检验类别：监测检验
样品编号：7	采/送样人：邓雅斯、黄玉兰
样品包装：/	受检单位：清远市清新区太和供水有限公司（第二水厂）
样品数量：2.5kg、500mL×2	受检单位地址：清远市清新区太和镇飞水工业大道393号
采样地点：飞水社区党群服务中心内水龙头	检测单位：清远市清新区疾病预防控制中心
采/送样单位：清远市清新区疾病预防控制中心	检测单位地址：清远市清新区太和镇府前路15号
采/送样单位地址：清远市清新区太和镇府前路15号	

一、检验依据：

《生活饮用水标准检验方法》GB/T 5750-2023

二、检验项目和检验结果：

检验项目	检验结果	检验项目	检验结果
总大肠菌群,MPN/100mL	未检出	二氯乙酸,mg/L	＜0.01
大肠埃希氏菌,MPN/100mL	未检出	三氯乙酸,mg/L	＜0.01
菌落总数,CFU/mL	未检出	色度,度	＜5
砷,mg/L	0.004	浑浊度,NTU	＜0.50
镉,mg/L	＜0.001	臭和味	无
铬（六价）,mg/L	＜0.004	肉眼可见物	无
铅,mg/L	＜0.001	pH值	7.2
汞,mg/L	＜0.001	铝,mg/L	＜0.050
氰化物,mg/L	＜0.002	铁,mg/L	＜0.050
氟化物,mg/L	0.12	锰,mg/L	＜0.050
硝酸盐（以N计）,mg/L	0.96	铜,mg/L	＜0.050
亚氯酸盐,mg/L	0.25	锌,mg/L	＜0.050
氯酸盐,mg/L	0.14	氯化物,mg/L	4.32
三氯甲烷,mg/L	0.005	硫酸盐,mg/L	5.66
一氯二溴甲烷,mg/L	0.003	溶解性总固体,mg/L	97
二氯一溴甲烷,mg/L	0.004	总硬度,mg/L	68.2
三溴甲烷,mg/L	＜0.001	高锰酸盐指数（以O_2计）,mg/L	0.70
三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）	0.190	氨（以N计）,mg/L	0.04

检验者：[illegible]　　审核者：[illegible]　　签发者：[illegible]

2026 年 10 月 19 日　　2026 年 10 月 19 日　　2026 年 10 月 19 日

声明：1. 如为送检样品，本检验报告仅对本批次样品负责，本报告涂改、增删无效，未加盖本单位公章无效；未经本单位书面批准不得部分复制。

2. 受检单位对本报告有异议，可在收到报告之日起十五日内提出申诉，逾期不予受理。

3. 本检验报告及本检验机构名称不得用于产品标签、广告、评优及商品宣传等。

4. 本中心质量投诉电话：0763-5825259。

清远市清新区疾病预防控制中心
检验报告

CMA 201819002834

受理编号：26SQB0178

收样日期：2026 年 10 月 10 日
检验日期：2026 年 10 月 10 日

样品名称：末梢水	检验类别：监测检验
样品编号：8	采/送样人：邓雅斯、黄玉兰
样品包装：/	受检单位：清远市清新区太和供水有限公司（第二水厂）
样品数量：2.5kg、500mL×2	受检单位地址：清远市清新区太和镇飞水工业大道393号
采样地点：飞水社区党群服务中心内水龙头	检测单位：清远市清新区疾病预防控制中心
采/送样单位：清远市清新区疾病预防控制中心	检测单位地址：清远市清新区太和镇府前路15号
采/送样单位地址：清远市清新区太和镇府前路15号	

一、检验依据：

《生活饮用水标准检验方法》GB/T 5750-2023

二、检验项目和检验结果：

检验项目	检验结果	检验项目	检验结果
总大肠菌群,MPN/100mL	未检出	二氯乙酸,mg/L	＜0.01
大肠埃希氏菌,MPN/100mL	未检出	三氯乙酸,mg/L	＜0.01
菌落总数,CFU/mL	未检出	色度,度	＜5
砷,mg/L	0.004	浑浊度,NTU	＜0.50
镉,mg/L	＜0.001	臭和味	无
铬（六价）,mg/L	＜0.004	肉眼可见物	无
铅,mg/L	＜0.001	pH值	7.2
汞,mg/L	＜0.001	铝,mg/L	＜0.050
氰化物,mg/L	＜0.002	铁,mg/L	＜0.050
氟化物,mg/L	0.12	锰,mg/L	＜0.050
硝酸盐（以N计）,mg/L	0.96	铜,mg/L	＜0.050
亚氯酸盐,mg/L	0.16	锌,mg/L	＜0.050
氯酸盐,mg/L	0.15	氯化物,mg/L	4.38
三氯甲烷,mg/L	0.004	硫酸盐,mg/L	5.65
一氯二溴甲烷,mg/L	0.003	溶解性总固体,mg/L	98
二氯一溴甲烷,mg/L	0.004	总硬度,mg/L	68.1
三溴甲烷,mg/L	＜0.001	高锰酸盐指数（以O_2计）,mg/L	0.63
三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）	0.173	氨（以N计）,mg/L	0.04

以下空白

检验者：[illegible] 2026年10月19日　审核者：[illegible] 2026年10月19日　签发者：[illegible] 2026年10月19日

声明：1.如为送检样品，本检验报告仅对本批次样品负责，本报告涂改、增删无效，未加盖本单位公章无效；未经本单位书面批准不得部分复制。

2.受检单位对本报告有异议，可在收到报告之日起十五日内提出申诉,逾期不予受理。

3.本检验报告及本检验机构名称不得用于产品标签、广告、评优及商品宣传等。

4.本中心质量投诉电话：0763-5825259。

CMA
201819002834

清远市清新区疾病预防控制中心
检测报告

受理编号：26SXB0178　　检测日期：2026 年 10 月 10 日

受检单位：清远市清新区太和供水有限公司（第二水厂）	检测单位：清远市清新区疾病预防控制中心
受检单位地址：清远市清新区太和镇飞水工业大道393号	检测单位地址：清远市清新区太和镇府前路15号
检测类别：监测检验	

一、检测依据：

二氧化氯、游离氯：《生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标》GB/T 5750.11-2023

二、评价依据：

《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022

三、检测项目和检测结果：

样品编号	样品名称	采样/检测地点	检测项目及结果	
			二氧化氯（mg/L）	游离氯（mg/L）
1	出厂水	水厂测水间（二）期水龙头	0.22	0.39
2	末梢水	清新区第二小学保安亭水龙头	0.18	0.25
3	末梢水	太和镇城西社区党群服务中心内水龙头	0.10	0.15
4	末梢水	太和镇白莲村新屋士多三岔路口表前阀	0.12	0.17
5	末梢水	山塘镇第二小学保安亭水龙头	0.16	0.25
6	末梢水	山塘村委会路口表前阀（石角总表前阀）	0.16	0.24
7	末梢水	飞水社区党群服务中心内水龙头	0.22	0.36
8	末梢水	飞水社区党群服务中心内水龙头	0.22	0.35
		以下空白		

检测人：　　审核人：潘宝荣　　签发人：

2026年10月10日　　2026年10月10日　　2026年10月10日

清远市清新区疾病预防控制中心 检验报告专用章 (1)

声明：1.如为送检样品，本报告仅对本批次样品负责，本报告涂改、增删无效，未加盖本单位公章无效；未经本单位书面批准不得部分复制。
2.受检单位对本报告有异议，可在收到报告之日起十五日内提出申诉，逾期不予受理。
3.本报告及本检验机构名称不得用于产品标签、广告、评优及商品宣传等。
4.本中心质量投诉电话（0763）5825259。